

- ▶ Zähleranlage nach VDE 4100 errichten.
- ▶ VDE|FNN-Hinweis „Zählerplätze in Bestandsanlagen“, insbesondere das Kapitel 7.
- ▶ Reserveplatz für zusätzlichen Zähler. (Nach Bedarf, Modulauswahl)
- ▶ Steuerleitung oder M 20 Leerrohr zur SteuVE.
- ▶ Externer Aufputzverteiler mit APZ und Platz für SteuVE Einrichtungen 12 Einheiten mindestens.
- ▶ RfZ am 3-Punkt-Zähler realisierbar.

